

## 仕様書

### 1. 概要

- (1) 件名 放送大学学園幕張地区で使用するガス
- (2) 需要場所 放送大学学園  
千葉県千葉市美浜区若葉2-1-1
- (3) 業種および用途 学校
- (4) 主なガス設備 冷温水発生機、GHP
- (5) 対象ガスメーターの定格 ガスメーターの定格等については、別表2のとおり

### 2. 仕様

#### (1) 供給ガスの概要

- ①ガスの種類 都市ガス13A
- ②供給熱量 一般ガス事業者が定める一般ガス供給約款による
- ③供給圧力 低圧

#### (2) 予定ガス使用量

- ①契約最大時間流量 510 m<sup>3</sup>/h  
(契約最大時間流量とは、契約期間を通じて1時間あたりの最大使用量をいう。)
- ②契約年間使用量 459,507 m<sup>3</sup> (153,169 m<sup>3</sup>×3年)  
(契約年間使用量とは、契約期間における契約月別使用量の合計値をいう。このうち、契約月別使用量は、別表1のとおりであり、契約期間における月別の使用予定量をいう。)
- ③契約年間引取量 413,556 m<sup>3</sup> (137,852 m<sup>3</sup>×3年)  
(契約年間引取量とは、契約期間において放送大学学園が引き取らなければならない使用量をいう。)

### 3. 使用期間

自平成27年1月6日 至平成29年12月31日

### 4. 使用量の測定方法

- (1) 一般ガス事業者が設置したガスメーターにより計量を行うものとする。  
(ガスメーターの形式等については、別表2のとおり)
- (2) 計量期間は、原則毎月1日から当該月の月末までとする。

### 5. ガス供給設備の財産分界点

敷地境界とする。

### 6. 保安

供給者は、ガス事業法に定めるガス工作物について保安の責任を負うものとする。  
ただし、同一構内に供給する他のガス供給者と共有して使用されるガス工作物については、当該供給者と保安業務等の分担について協議を行うものとする。

## 7. 保安責任分岐点

ガス工作物の末端のバルブとし、詳細については、事前に放送大学学園と供給者との間で協議の上、確認、決定するものとする。

## 8. 緊急時の対応

放送大学学園からガス漏れ等の連絡を受けたときは、要員を直ちに派遣し、必要な処置を講じること。作業終了後は、放送大学学園に状況・措置内容について、報告し、了解を得るものとする。

## 9. 料金

原料費は、公的機関の発表する貿易統計（平成25年6月から8月の平均値）のガスの原料に関する価格を用いて、原料費料金単価算定方式を各社ごとに設定し、算定するものとする。

石油石炭税等租税課金はLNGトン当たり1,600円、LPGトン当たり1,600円の場合のものとする。

## 10. 単位料金の調整

一般ガス事業者の原料費調整制度に準ずる。調整単位料金の算定と料金適用月および原料価格算定月の関係は次のとおりとする。

N月を料金適用月とする調整単位料金は、(N-2)月を原料価格算定月とするトン当たり原料価格と基準トンあたり原料価格の差額にもとづき算定する。ただし、1月を料金適用月とする調整単位料金は前年の11月、また2月を料金適用月とする調整単位料金は前年の12月を原料価格算定月とするトン当たり原料価格と基準トンあたり原料価格の差額にもとづき算定する。

## 11. その他


この仕様書に定めのない事項は、放送大学学園と協議し、その指示に従うこと。

## 契約月別使用量

年 月	使用量 (合計)
平成27年01月	13,697m <sup>3</sup>
平成27年02月	14,614m <sup>3</sup>
平成27年03月	11,473m <sup>3</sup>
平成27年04月	7,827m <sup>3</sup>
平成27年05月	8,283m <sup>3</sup>
平成27年06月	10,313m <sup>3</sup>
平成27年07月	17,436m <sup>3</sup>
平成27年08月	22,098m <sup>3</sup>
平成27年09月	16,632m <sup>3</sup>
平成27年10月	8,949m <sup>3</sup>
平成27年11月	8,756m <sup>3</sup>
平成27年12月	13,091m <sup>3</sup>
計	153,169m <sup>3</sup>
平成28年01月	13,697m <sup>3</sup>
平成28年02月	14,614m <sup>3</sup>
平成28年03月	11,473m <sup>3</sup>
平成28年04月	7,827m <sup>3</sup>
平成28年05月	8,283m <sup>3</sup>
平成28年06月	10,313m <sup>3</sup>
平成28年07月	17,436m <sup>3</sup>
平成28年08月	22,098m <sup>3</sup>
平成28年09月	16,632m <sup>3</sup>
平成28年10月	8,949m <sup>3</sup>
平成28年11月	8,756m <sup>3</sup>
平成28年12月	13,091m <sup>3</sup>
計	153,169m <sup>3</sup>
平成29年01月	13,697m <sup>3</sup>
平成29年02月	14,614m <sup>3</sup>
平成29年03月	11,473m <sup>3</sup>
平成29年04月	7,827m <sup>3</sup>
平成29年05月	8,283m <sup>3</sup>
平成29年06月	10,313m <sup>3</sup>
平成29年07月	17,436m <sup>3</sup>
平成29年08月	22,098m <sup>3</sup>
平成29年09月	16,632m <sup>3</sup>
平成29年10月	8,949m <sup>3</sup>
平成29年11月	8,756m <sup>3</sup>
平成29年12月	13,091m <sup>3</sup>
計	153,169m <sup>3</sup>
合計	459,507m <sup>3</sup>

## 計量器一覧表

	設置箇所	メーター社番	メーター形式・号数	メーター能力	主要設備
①	東管理棟屋外	114691249	NS50号	50	給湯用
②	西管理棟屋外	469687389	NS16号	16	GHP
③	西管理棟屋外	531356741	NB6号	6	GHP
④	制作棟屋外	559692694	NS100号	100	GHP
⑤	制作棟屋外	496689473	NS30号	30	GHP
⑥	エネルギーセンター屋外	102692535	NS100号	100	冷温水発生機
⑦	門衛所屋内	094692600	NS100号	100	給湯器用他
⑧	門衛所屋内	371028722	NB2号	2	GHP
⑨	マルチモダリティ屋外	536689740	NS30号	30	GHP
⑩	グラント付属施設屋外	529689900	NS30号	30	給湯用



グラウンド

10

附属施設

資料管理棟

千葉学習センター

附属図書館

セミナーハウス

エネルギーセンター

6

放送・研究棟

東管理棟

1

西研究棟

西管理棟

2

3

図書

東制作棟

西制作棟

若葉会館

17

18

門衛所