

放送大学神奈川学習センターで使用する電気

仕 様 書
(最低価格落札方式)

平成27年8月10日

放送大学学園

仕様書

1. 概要

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| (1) 件名 | 放送大学神奈川学習センターで使用する電気 |
| (2) 需要場所 | 放送大学神奈川学習センター
神奈川県横浜市南区大岡 2-31-1 |
| (3) 業種および用途 | 学校・研究所 |

2. 仕様

(1) 供給電気方式等

- | | |
|-------------|-------------|
| ①供給電気方式 | 交流3相3線式 |
| ②供給電圧(標準電圧) | 6,000ボルト |
| ③計量電圧(標準電圧) | 6,000ボルト |
| ④標準周波数 | 50ヘルツ |
| ⑤受電方式 | 1回線受電(本線のみ) |
| ⑥蓄熱式負荷設備の有無 | 無 |

(2) 契約電力、予定使用電力量

- | | |
|---|------------|
| ①契約電力 | 135kW |
| (ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。) | |
| ②予定使用電力量 | 150,222kWh |
| (月別の予定電力使用量は別紙とする。) | |

3. 使用期間

自 平成27年12月1日午前0時 至 平成28年11月30日午後12時

4. 使用量の測定方法

- | | |
|------------|-----------|
| ①自動検針装置 | 無 |
| ②電力会社の検針方法 | 訪問検針 |
| ③計量器の構成 | 電力需給用複合計器 |

5. 需給地点

需要場所における甲の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点。

6. 電気工作物の財産分界点

需要場所における甲の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点。

7. 保安上の責任分界点

需要場所における甲の施設した第1号柱上の東京電力株式会社の架空引込線と甲の開閉器電源側接続点。

8. その他

- ①力率は、力率改善用コンデンサを設置しているため、契約期間中100パーセントを保持する予定。
- ②フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- ③各月の電気料金の算定方法は、基本料金について力率割引または割増しを行う場合および電力量料金について燃料費調整を行う場合には、関東管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（電気需給約款）に依るものとし、これに依りがたい場合は協議する。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセント、燃料費調整額および再生可能エネルギー賦課金は考慮しないこと。
- ④この仕様書に定めのない供給条件については、関東管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（電気需給約款）等をもとに協議するものとする。

契約月別予定使用量

年 月	使用量 (合計)
平成 27 年 12 月	11,815kWh
平成 28 年 01 月	13,925kWh
平成 28 年 02 月	16,152kWh
平成 28 年 03 月	13,397kWh
平成 28 年 04 月	9,458kWh
平成 28 年 05 月	8,930kWh
平成 28 年 06 月	10,912kWh
平成 28 年 07 月	12,323kWh
平成 28 年 08 月	17,548kWh
平成 28 年 09 月	15,395kWh
平成 28 年 10 月	9,774kWh
平成 28 年 11 月	10,593kWh
計	150,222kWh

神奈川学習センター電力使用量実績値

■電力使用量実績値

単位:(kWh)

月	年度	夏季	その他季	計
4月	H26		9,592	9,592
	H25		9,324	9,324
	平均		9,458	9,458
5月	H26		8,445	8,445
	H25		9,414	9,414
	平均		8,930	8,930
6月	H26		10,744	10,744
	H25		11,080	11,080
	平均		10,912	10,912
7月	H26	10,900		10,900
	H25	13,745		13,745
	平均	12,323		12,323
8月	H26	17,941		17,941
	H25	17,154		17,154
	平均	17,548		17,548
9月	H26	14,258		14,258
	H25	16,532		16,532
	平均	15,395		15,395
10月	H26		9,116	9,116
	H25		10,432	10,432
	平均		9,774	9,774
11月	H26		10,224	10,224
	H25		10,962	10,962
	平均		10,593	10,593
12月	H26		11,529	11,529
	H25		12,101	12,101
	平均		11,815	11,815
1月	H26		13,423	13,423
	H25		14,427	14,427
	平均		13,925	13,925
2月	H26		15,368	15,368
	H25		16,935	16,935
	平均		16,152	16,152
3月	H26		13,368	13,368
	H25		13,426	13,426
	平均		13,397	13,397
合計	H26	43,099	101,809	144,908
	H25	47,431	108,101	155,532
	平均	45,266	104,956	150,222

【電力使用季節区分について】

- 1.夏季:7月1日～9月30日
- 2.その他季:10月1日～6月30日

※検針日:毎月15日(平成27年1月より毎月1日)